

## 稲城市立中央図書館主要建物・設備一覧

### 自動ドア(保守委託先:ナブコシステム)

| 場所    | 設置個所等          | 機器番号    | メーカー | 仕様(型式) |               |
|-------|----------------|---------|------|--------|---------------|
| 静寂エリア | 風除室1外側(エントランス) | DOOR-L1 | ナブコ  | 引分け    | DS-60 D FB30  |
| 静寂エリア | 風除室1内側(エントランス) | DOOR-L2 | ナブコ  | 引分け    | VS-85N40      |
| 静寂エリア | 連絡通路(静寂エリア側)   | DOOR-L3 | ナブコ  | 引分け    | DSN-60 D FB30 |
| 交流エリア | 風除室2外側(エントランス) | DOOR-E1 | ナブコ  | 引分け    | DS-75 D FB30  |
| 交流エリア | 風除室2内側(エントランス) | DOOR-E2 | ナブコ  | 引分け    | DSN-75 FB30   |
| 交流エリア | 風除室3外側(公園側)    | DOOR-E3 | ナブコ  | 引分け    | DS60(D) FB30  |
| 交流エリア | 風除室3内側(公園側)    | DOOR-E4 | ナブコ  | 引分け    | VS-60D FB30   |
| 交流エリア | 連絡通路(交流エリア側)   | DOOR-E5 | ナブコ  | 引分け    | DS-60 D FB30  |

### 中央監視

| 場所    | 設置個所等  | 機器番号 | メーカー       | 仕様(型式) |  |
|-------|--------|------|------------|--------|--|
| 静寂エリア | 事務作業室1 | -    | ヤマタケ(アスビル) | -      |  |
| 交流エリア | 事務作業室2 | -    | ヤマタケ(アスビル) | -      |  |

### 直だき吸収冷温水機(保守委託先:テクノ矢崎)

| 場所    | 設置個所等   | 機器番号   | メーカー | 仕様(型式) |         |
|-------|---------|--------|------|--------|---------|
| 静寂エリア | 2階空調機械室 | L-RH-1 | 矢崎総業 | ガス焚き式  | CH-M70型 |
| 静寂エリア | 2階空調機械室 | L-RH-2 | 矢崎総業 | ガス焚き式  | CH-M70型 |

### 冷温水ポンプ

| 場所    | 設置個所等   | 機器番号    | メーカー  | 仕様(型式) |                |
|-------|---------|---------|-------|--------|----------------|
| 静寂エリア | 2階空調機械室 | L-PCH-1 | 荏原製作所 | うず巻型   | 65X50FSFD52.2A |
| 静寂エリア | 2階空調機械室 | L-PCH-2 | 荏原製作所 | うず巻型   | 65X50FSFD52.2A |
| 静寂エリア | 2階空調機械室 | L-PCH-3 | 荏原製作所 | うず巻型   | 65X50FSFD52.2A |
| 静寂エリア | 2階空調機械室 | L-PCH-4 | 荏原製作所 | うず巻型   | 80X65FSFD52.2A |
| 静寂エリア | 2階空調機械室 | L-PCH-5 | 荏原製作所 | うず巻型   | 80X65FSFD52.2A |

### 冷却水ポンプ

| 場所    | 設置個所等   | 機器番号    | メーカー  | 仕様(型式) |                |
|-------|---------|---------|-------|--------|----------------|
| 静寂エリア | 2階空調機械室 | L-PCH-6 | 荏原製作所 | うず巻型   | 80X65FSGD55.5A |
| 静寂エリア | 2階空調機械室 | L-PCH-7 | 荏原製作所 | うず巻型   | 80X65FSGD55.5A |

### 膨張タンク

| 場所    | 設置個所等   | 機器番号   | メーカー | 仕様(型式) |         |
|-------|---------|--------|------|--------|---------|
| 静寂エリア | 2階空調機械室 | L-TE-1 | ホーコス | 密閉形角膜式 | JTX-200 |

### 冷温水ヘッダー

| 場所    | 設置個所等   | 機器番号     | メーカー | 仕様(型式)     |   |
|-------|---------|----------|------|------------|---|
| 静寂エリア | 2階空調機械室 | L-HCHS-1 | -    | 冷温水用配管ヘッダー | - |
| 静寂エリア | 2階空調機械室 | L-HCHS-2 | -    | 冷温水用配管ヘッダー | - |
| 静寂エリア | 2階空調機械室 | L-HCHR-1 | -    | 冷温水用配管ヘッダー | - |

### 冷却塔

| 場所    | 設置個所等     | 機器番号   | メーカー | 仕様(型式)   |          |
|-------|-----------|--------|------|----------|----------|
| 静寂エリア | 静寂エリア2階屋上 | L-CT-1 | 空研工業 | 直交流式開放角型 | SKB-100R |
| 静寂エリア | 静寂エリア2階屋上 | L-CT-2 | 空研工業 | 直交流式開放角型 | SKB-100R |

## 冷却水フロー調節器

| 場所    | 設置個所等     | 機器番号       | メーカー | 仕様(型式)      |  |
|-------|-----------|------------|------|-------------|--|
| 静寂エリア | 静寂エリア2階屋上 | L-CT-1用調節器 | アスビル | DY3001A2002 |  |
| 静寂エリア | 静寂エリア2階屋上 | L-CT-2用調節器 | アスビル | DY3001A2002 |  |

## 空調機・外調機

| 場所    | 設置個所等   | 機器番号    | メーカー  | 仕様(型式)    |           |
|-------|---------|---------|-------|-----------|-----------|
| 静寂エリア | 2階空調機械室 | L-AHU-1 | 東洋製作所 | ユニット型空調和機 | TUC-300-H |
| 静寂エリア | 2階空調機械室 | L-AHU-2 | 東洋製作所 | ユニット型空調和機 | TUC-300-H |
| 静寂エリア | 2階空調機械室 | L-OHU-1 | 東洋製作所 | 外気処理ユニット型 | TUC-60-H  |

## ファンコイルユニット

| 場所    | 設置個所等        | 機器番号     | メーカー | 仕様(型式) |           |
|-------|--------------|----------|------|--------|-----------|
| 静寂エリア | 1階団体貸出室      | L-FCU-1  | ダイキン | 天井埋込   | FWMF8CR   |
| 静寂エリア | 1階団体貸出室      | L-FCU-2  | ダイキン | 天井埋込   | FWMF8CR   |
| 静寂エリア | 1階団体貸出室      | L-FCU-3  | ダイキン | 天井埋込   | FWMF8CR   |
| 静寂エリア | 1階団体貸出室      | L-FCU-4  | ダイキン | 天井埋込   | FWMF8CR   |
| 静寂エリア | 1階レファレンス室    | L-FCU-5  | ダイキン | 天井埋込   | FWMF8CR   |
| 静寂エリア | 1階レファレンス室    | L-FCU-6  | ダイキン | 天井埋込   | FWMF8CR   |
| 静寂エリア | 1階レファレンス室    | L-FCU-7  | ダイキン | 天井埋込   | FWMF8CR   |
| 静寂エリア | 1階レファレンス室    | L-FCU-8  | ダイキン | 天井埋込   | FWMF8CR   |
| 静寂エリア | 1階ラウンジ       | L-FCU-9  | ダイキン | 天井埋込   | FWMF8CR   |
| 静寂エリア | 1階ラウンジ       | L-FCU-10 | ダイキン | 天井埋込   | FWMF8CR   |
| 静寂エリア | 1階サービスカウンター  | L-FCU-11 | ダイキン | 天井埋込   | FWMF8CR   |
| 静寂エリア | 1階サービスカウンター  | L-FCU-12 | ダイキン | 天井埋込   | FWMF8CR   |
| 静寂エリア | 1階グループ学習室 1  | L-FCU-13 | ダイキン | 天井カセット | FWMC6BDR  |
| 静寂エリア | 1階グループ学習室 1  | L-FCU-14 | ダイキン | 天井カセット | FWMC6BDR  |
| 静寂エリア | 1階グループ学習室 2  | L-FCU-15 | ダイキン | 天井カセット | FWMC6BDR  |
| 静寂エリア | 1階グループ学習室 2  | L-FCU-16 | ダイキン | 天井カセット | FWMC6BDR  |
| 静寂エリア | 1階エントランスホール1 | L-FCU-17 | ダイキン | 天井埋込   | FWMF8CR   |
| 静寂エリア | 1階おはなし室      | L-FCU-18 | ダイキン | 天井埋込   | FWMF8CR   |
| 静寂エリア | 1階おはなし室      | L-FCU-19 | ダイキン | 天井埋込   | FWMF8CR   |
| 静寂エリア | 1階児童開架スペース   | L-FCU-20 | ダイキン | 天井埋込   | FWMF8CR   |
| 静寂エリア | 1階児童開架スペース   | L-FCU-21 | ダイキン | 天井埋込   | FWMF8CR   |
| 静寂エリア | 1階児童開架スペース   | L-FCU-22 | ダイキン | 天井埋込   | FWMF8CR   |
| 静寂エリア | 1階児童開架スペース   | L-FCU-23 | ダイキン | 天井埋込   | FWMF8CR   |
| 静寂エリア | 1階児童開架スペース   | L-FCU-24 | ダイキン | 天井埋込   | FWMF8CR   |
| 静寂エリア | 1階児童開架スペース   | L-FCU-25 | ダイキン | 天井埋込   | FWMF8CR   |
| 静寂エリア | 1階児童開架スペース   | L-FCU-26 | ダイキン | 天井埋込   | FWMF8CR   |
| 静寂エリア | 1階児童開架スペース   | L-FCU-27 | ダイキン | 天井埋込   | FWMF8CR   |
| 静寂エリア | 1階スタッフラウンジ   | L-FCU-30 | ダイキン | 天井カセット | FWHC6BDR  |
| 静寂エリア | 1階作業スペース     | L-FCU-31 | ダイキン | 天井カセット | FWHC6BDR  |
| 静寂エリア | 1階応接スペース     | L-FCU-32 | ダイキン | 天井カセット | FWHC28DR  |
| 静寂エリア | 1階打合コーナー     | L-FCU-33 | ダイキン | 天井カセット | FWHC6BDR  |
| 静寂エリア | 1階ボランティア室    | L-FCU-34 | ダイキン | 天井カセット | FWHC12BDR |
| 静寂エリア | 1階事務作業室      | L-FCU-35 | ダイキン | 天井カセット | FWHC4BDR  |
| 静寂エリア | 1階事務作業室      | L-FCU-36 | ダイキン | 天井カセット | FWHC4BDR  |
| 静寂エリア | 1階事務作業室      | L-FCU-37 | ダイキン | 天井カセット | FWHC4BDR  |
| 静寂エリア | 1階事務作業室      | L-FCU-38 | ダイキン | 天井カセット | FWHC4BDR  |
| 静寂エリア | 1階エントランスホール2 | L-FCU-39 | ダイキン | 天井埋込   | FWHC4BDR  |
| 静寂エリア | 1階連絡通路       | L-FCU-40 | ダイキン | 天井埋込   | FWMF2CR   |

空冷ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機

| 場所    | 設置個所等 |             | 機器番号        | メーカー | 仕様(型式) |                 |
|-------|-------|-------------|-------------|------|--------|-----------------|
| 静寂エリア | 室外機   | 屋上          | L-ACP-1     | 三菱電機 | 床置     | PUHY-P280M-E    |
|       | 室内機   | 喫茶室         | L-ACP-1-1   |      | 天井埋込   | PEFY-P280M-E    |
| 静寂エリア | 室外機   | シャッター脇外     | L-ACP-2     | 三菱電機 | 床置     | MPUZ-P40HA      |
|       | 室内機   | 清掃員         | L-ACP-2-1   |      | 天井カセット | MPL-PR40PA2     |
| 静寂エリア | 室外機   | 屋上          | L-ACP-3     | 三菱電機 | 床置     | MPUZ-P50HA3     |
|       | 室内機   | 廊下1(録音室1・2) | L-ACP-3-1   |      | 天井埋込   | MPE-RP50CA2     |
| 静寂エリア | 室外機   | 屋上          | L-ACP-4     | 三菱電機 | 床置     | PUZ-ZRMP50KA4   |
|       | 室内機   | 更衣室(サーバ室用)  | L-ACP-4-1   |      | 天井埋込   | PE-RP50CA13     |
| 静寂エリア | 室外機   | 屋上          | L-ACP-5     | 三菱電機 | 床置     | MPUZ-WPR140HA   |
|       | 室内機   | 自動書庫        | L-ACP-5-1   |      | 天吊型    | MPC-PR140GA2    |
| 交流エリア | 室外機   | 屋外          | E-ACP-1     | 三菱電機 | 床置     | PUHY-P560M-E    |
|       | 室内機   | 学習室1        | E-ACP-1-1   |      | 天井カセット | PLFY-P90AM-E1   |
|       |       | 学習室1        | E-ACP-1-2   |      | 天井カセット | PLFY-P90AM-E1   |
|       |       | 学習室2        | E-ACP-1-3   |      | 天井カセット | PLFY-P90AM-E1   |
|       |       | 学習室2        | E-ACP-1-4   |      | 天井カセット | PLFY-P90AM-E1   |
|       |       | 学習室3        | E-ACP-1-5   |      | 天井カセット | PLFY-P90AM-E1   |
|       |       | 学習室3        | E-ACP-1-6   |      | 天井カセット | PLFY-P90AM-E1   |
| 交流エリア | 室外機   | 屋外          | E-ACP-2     | 三菱電機 | 床置     | PUHY-P400M-E    |
|       | 室内機   | エントランスホール3  | E-ACP-2-1   |      | 天井埋込   | PEFY-P90M-E1    |
|       |       | 廊下4         | E-ACP-2-4   |      | 天井埋込   | PEFY-P90M-E1    |
|       |       | 常設展示スペース    | E-ACP-2-2-1 |      | 天井埋込   | PEFY-P71M-E1    |
|       |       | 常設展示スペース    | E-ACP-2-2-2 |      | 天井埋込   | PEFY-P71M-E1    |
|       |       | 廊下3         | E-ACP-2-3   |      | 天井埋込   | PEFY-P71M-E1    |
| 交流エリア | 室外機   | 屋外          | E-ACP-3     | 三菱電機 | 床置     | PUHY-P335M-E    |
|       | 室内機   | 視聴覚室        | E-ACP-3-1   |      | 天井カセット | PLFY-P56AM-E1   |
|       |       | 視聴覚室        | E-ACP-3-2   |      | 天井カセット | PLFY-P56AM-E1   |
|       |       | 視聴覚室        | E-ACP-3-3   |      | 天井カセット | PLFY-P56AM-E1   |
|       |       | 視聴覚室        | E-ACP-3-4   |      | 天井カセット | PLFY-P56AM-E1   |
|       |       | 視聴覚室        | E-ACP-3-5   |      | 天井カセット | PLFY-P56AM-E1   |
|       |       | 視聴覚室        | E-ACP-3-6   |      | 天井カセット | PLFY-P56AM-E1   |
| 交流エリア | 室外機   | 屋外          | E-ACP-4     | 三菱電機 | 床置     | PUHY-P280M-E    |
|       | 室内機   | レクチャールーム1   | E-ACP-4-1-1 |      | 天井カセット | PLFY-P71AM-E1   |
|       |       | レクチャールーム1   | E-ACP-4-1-2 |      | 天井カセット | PLFY-P71AM-E1   |
|       |       | レクチャールーム2   | E-ACP-4-2-1 |      | 天井カセット | PLFY-P71AM-E1   |
|       |       | レクチャールーム2   | E-ACP-4-2-2 |      | 天井カセット | PLFY-P71AM-E1   |
| 交流エリア | 室外機   | 屋外          | E-ACP-5     | 三菱電機 | 床置     | PUHY-P160M-E    |
|       | 室内機   | 工房1         | E-ACP-5-1   |      | 天井カセット | PLFY-P80AM-E1   |
|       |       | 工房1         | E-ACP-5-2   |      | 天井カセット | PLFY-P80AM-E1   |
| 交流エリア | 室外機   | 屋外          | E-ACP-6     | 三菱電機 | 床置     | PUHY-P224M-E    |
|       | 室内機   | 工房2         | E-ACP-6-1   |      | 天井カセット | PLFY-P90AM-E1   |
|       |       | 工房2         | E-ACP-6-2   |      | 天井カセット | PLFY-P90AM-E1   |
| 交流エリア | 室外機   | 屋外          | E-ACP-7     | 三菱電機 | 床置     | PUHY-P224M-E    |
|       | 室内機   | 連絡通路        | E-ACP-7-1   |      | 天井埋込   | PEFY-P90M-E1    |
|       |       | 連絡通路        | E-ACP-7-2   |      | 天井埋込   | PEFY-P90M-E1    |
| 交流エリア | 室外機   | 屋外          | E-ACP-8     | 三菱電機 | 床置     | MPUZ-P80HA3     |
|       | 室内機   | 事務作業室2      | E-ACP-8-1   |      | 天井カセット | MPL-RP80AA2     |
| 交流エリア | 室外機   | 屋外          | E-ACP-9     | 三菱電機 | 床置     | PUHY-P160M-E    |
|       | 室内機   | 常設展示スペース    | E-ACP-9-1   |      | 天井埋込   | PEFY-P160M-E1-F |

## 全熱交換機

| 場所    | 設置個所等       | 機器番号     | メーカー | 仕様(型式)       |           |
|-------|-------------|----------|------|--------------|-----------|
| 静寂エリア | 1階喫茶室       | L-HEU-1  | 三菱電機 | 天井埋込ダクト型低騒音形 | LGH-50RX4 |
| 交流エリア |             | E-HEU-1  | 三菱電機 | 天井埋込ダクト      | LGH-65R4  |
| 交流エリア |             | E-HEU-2  | 三菱電機 | 天井埋込ダクト      | LGH-65R4  |
| 交流エリア |             | E-HEU-3  | 三菱電機 | 天井埋込ダクト      | LGH-50RX4 |
| 交流エリア | 1階レクチャールーム2 | E-HEU-4  | 三菱電機 | 天井埋込ダクト      | LGH-50RX4 |
| 交流エリア | 1階工房1       | E-HEU-5  | 三菱電機 | 天井埋込ダクト      | LGH-80RX4 |
| 交流エリア | 1階工房2       | E-HEU-6  | 三菱電機 | 天井埋込ダクト      | LGH-80RX4 |
| 交流エリア | 1階事務作業室 2   | E-HEU-7  | 三菱電機 | 天井埋込ダクト      | LGH-15RX4 |
| 交流エリア | 1階学習室1      | E-HEU-8  | 三菱電機 | 天井埋込ダクト      | LGH-35RX4 |
| 交流エリア | 1階学習室1      | E-HEU-9  | 三菱電機 | 天井埋込ダクト      | LGH-35RX4 |
| 交流エリア | 1階学習室2      | E-HEU-10 | 三菱電機 | 天井埋込ダクト      | LGH-35RX4 |
| 交流エリア | 1階学習室2      | E-HEU-11 | 三菱電機 | 天井埋込ダクト      | LGH-35RX4 |
| 交流エリア | 1階学習室3      | E-HEU-12 | 三菱電機 | 天井埋込ダクト      | LGH-35RX4 |
| 交流エリア | 1階学習室3      | E-HEU-13 | 三菱電機 | 天井埋込ダクト      | LGH-35RX4 |

## 除湿器

| 場所    | 設置個所等  | 機器番号   | メーカー | 仕様(型式) |           |
|-------|--------|--------|------|--------|-----------|
| 静寂エリア | 地下自動書庫 | L-DM-1 | 三菱電機 | 床置型    | KFH-08R-W |
| 静寂エリア | 地下自動書庫 | L-DM-2 | 三菱電機 | 床置型    | KFH-08R-W |

## 給気ファン

| 場所    | 設置個所等   | 機器番号   | メーカー | 仕様(型式)       |          |
|-------|---------|--------|------|--------------|----------|
| 静寂エリア | 地下自動書庫  | L-FS-1 | 三菱電機 | 天井埋込スレートシロッコ | BES-30SA |
| 静寂エリア | 2階空調機械室 | L-FS-2 | 三菱電機 | 高圧換気扇        | EG-45SB  |
| 静寂エリア | 2階受水槽室  | L-FS-3 | 三菱電機 | 斜流ダクト        | JF-80T1  |
| 静寂エリア | 2階空調機械室 | L-FS-5 | 三菱電機 | 斜流ダクト        | JF-450T1 |

## 排気ファン

| 場所    | 設置個所等            | 機器番号    | メーカー    | 仕様(型式)       |              |
|-------|------------------|---------|---------|--------------|--------------|
| 静寂エリア | 1階団体貸出室          | L-FE-1  | 三菱電機    | 天井埋込スレートシロッコ | BFS-40SUA    |
| 静寂エリア | 1階団体貸出室          | L-FE-2  | 三菱電機    | 天井埋込スレートシロッコ | BFS-40SUA    |
| 静寂エリア | 1階スタッフラウンジ       | L-FE-3  | 三菱電機    | 天井埋込スレートシロッコ | BFS-50SUA    |
| 静寂エリア | 1階便所1, 2         | L-FE-4  | 三菱電機    | 天井埋込スレートシロッコ | BFS-30SUA    |
| 静寂エリア | 1階ボランティア室録音室1, 2 | L-FE-5  | 三菱電機    | 天井埋込スレートシロッコ | BFS-40SUA    |
| 静寂エリア | 1階事務作業室1         | L-FE-6  | 三菱電機    | 天井埋込スレートシロッコ | BFS-65SUA    |
| 静寂エリア | 1階バリアフリー便所1      | L-FE-7  | 三菱電機    | 天井埋込スレートシロッコ | BFS-30SUA    |
| 静寂エリア | 1階男子便所1          | L-FE-8  | 三菱電機    | 天井埋込スレートシロッコ | BFS-50SUA    |
| 静寂エリア | 1階女子便所1          | L-FE-9  | 三菱電機    | 天井埋込スレートシロッコ | BFS-50SUA    |
| 静寂エリア | 1階ロッカースペース湯沸室授乳室 | L-FE-10 | 三菱電機    | 天井埋込スレートシロッコ | BFS-65SUA    |
| 静寂エリア | 1階レファレンス室        | L-FE-11 | 三菱電機    | 天井埋込スレートシロッコ | BFS-65SUA    |
| 静寂エリア | 1階厨房             | L-FE-12 | 三菱電機    | 天井埋込スレートシロッコ | BFS-80SUA    |
| 静寂エリア | 1階グループ学習室1, 2    | L-FE-13 | 三菱電機    | 天井埋込スレートシロッコ | BFS-50SUA    |
| 静寂エリア | 地下自動書庫(閉架書庫)     | L-FE-14 | 三菱電機    | 天井埋込スレートシロッコ | BFS-30SUA    |
| 静寂エリア | 1階ゴミ置場           | L-FE-15 | 三菱電機    | 天井扇          | VD-20ZP6     |
| 静寂エリア | 1階倉庫3            | L-FE-16 | 三菱電機    | 天井扇          | VD-10ZC6     |
| 静寂エリア | 2階空調機械室          | L-FE-17 | 三菱電機    | 有圧扇          | EF-40SB1     |
| 静寂エリア | 2階受水槽室           | L-FE-18 | 三菱電機    | 有圧扇          | EF-20SA      |
| 静寂エリア | 2階電気室            | L-FE-19 | 三菱電機    | 有圧扇          | EF-50FTB     |
| 静寂エリア | 2階空調機械室          | L-FE-20 | 廣澤精機製作所 | 天吊片吸込片持マルチ   | NM02010TGO1E |
| 静寂エリア | 1階清掃員控室          | L-FE-21 | 三菱電機    | 天井扇          | VD-13ZC6     |
| 交流エリア | 1階バリアフリー便所2      | E-FE-1  | 三菱電機    | 天井埋込スレートシロッコ | BFS-40SUA    |
| 交流エリア | 1階ホムツ交換室         | E-FE-2  | 三菱電機    | 天井埋込換気扇      | VD-15ZC6     |
| 交流エリア | 1階倉庫8            | E-FE-3  | 三菱電機    | 天井埋込換気扇      | VD-15ZC6     |
| 交流エリア | 1階倉庫9            | E-FE-4  | 三菱電機    | 天井埋込換気扇      | VD-15ZC6     |
| 交流エリア | 1階倉庫4            | E-FE-5  | 三菱電機    | 天井埋込換気扇      | VD-13ZC6     |
| 交流エリア | 1階倉庫10           | E-FE-6  | 三菱電機    | 天井埋込換気扇      | VD-13ZC6     |
| 交流エリア | 1階湯沸室2           | E-FE-7  | 三菱電機    | 天井埋込換気扇      | VD-18ZY6     |
| 交流エリア | 1階男子便所2          | E-FE-8  | 三菱電機    | 天井埋込スレートシロッコ | BFS-65SUA    |
| 交流エリア | 1階女子便所2          | E-FE-9  | 三菱電機    | 天井埋込スレートシロッコ | BFS-65SUA    |
| 交流エリア | 1階衛生機械室          | E-FE-10 | 三菱電機    | 射流ダクトファン     | JF-65S1      |
| 交流エリア | 1階消火ポンプ室         | E-FE-11 | 三菱電機    | 射流ダクトファン     | JF-30S1      |

#### 循環ファン

| 場所    | 設置個所等  | 機器番号  | メーカー | 仕様(型式)    |
|-------|--------|-------|------|-----------|
| 静寂エリア | 地下自動書庫 | L-F-1 | -    | ストレートシロッコ |
| 静寂エリア | 地下自動書庫 | L-F-2 | -    | ストレートシロッコ |

#### 電気床暖房

| 場所    | 設置個所等       | 機器番号 | メーカー | 仕様(型式) |
|-------|-------------|------|------|--------|
| 静寂エリア | 1階おはなし室床暖房1 | 1A-1 | 三菱電機 | ME-621 |
| 静寂エリア | 1階おはなし室床暖房2 | 1A-2 | 三菱電機 | ME-621 |
| 静寂エリア | 1階おはなし室床暖房3 | 1A-3 | 三菱電機 | ME-621 |
| 静寂エリア | 1階おはなし室床暖房4 | 1A-4 | 三菱電機 | ME-621 |

#### 受水槽

| 場所    | 設置個所等  | 機器番号   | メーカー      | 仕様(型式)           |
|-------|--------|--------|-----------|------------------|
| 静寂エリア | 2階受水槽室 | L-TW-1 | 積水アークシステム | 2槽式 PSFA-10-15-N |

#### 給水ポンプ(上水用ポンプ)

| 場所    | 設置個所等  | 機器番号   | メーカー  | 仕様(型式)       |
|-------|--------|--------|-------|--------------|
| 静寂エリア | 2階受水槽室 | L-PU-1 | 荏原製作所 | 送水ユニット       |
| 静寂エリア | 2階受水槽室 | 制御機器   | 荏原製作所 | 50BNAMD 3.7A |

#### 給水直結ポンプ(増圧用)

| 場所    | 設置個所等 | 機器番号  | メーカー  | 仕様(型式) |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| 静寂エリア | 屋外    | BPU-1 | 荏原製作所 | ユニット型  |

#### 排水ポンプ(雨水)

| 場所    | 設置個所等    | 機器番号   | メーカー  | 仕様(型式)             |
|-------|----------|--------|-------|--------------------|
| 静寂エリア | 地下ドライエリア | L-PD-1 | 荏原製作所 | 雑排水自動型 50DVSA5.75A |
| 静寂エリア | 地下ドライエリア | L-PD-2 | 荏原製作所 | 雑排水自動型 50DVSJ5.75A |

#### 排水ポンプ(雑用水)

| 場所    | 設置個所等     | 機器番号   | メーカー  | 仕様(型式)             |
|-------|-----------|--------|-------|--------------------|
| 静寂エリア | 地下湧水ピット釜場 | L-PD-3 | 荏原製作所 | 雑排水自動型 50DVSA5.75A |
| 静寂エリア | 地下湧水ピット釜場 | L-PD-4 | 荏原製作所 | 雑排水自動型 50DVSJ5.75A |

## 電気温水器

| 場所    | 設置個所等               | 機器番号     | メーカー | 仕様(型式) |                 |
|-------|---------------------|----------|------|--------|-----------------|
| 静寂エリア | 1階厨房                | L-WHE-1  | TOTO | 貯湯式    | RE5614U         |
| 静寂エリア | 1階湯沸室1              | L-WHE-2  | TOTO | 貯湯式    | REK35D2D        |
| 静寂エリア | 1階湯沸・授乳室            | L-WHE-3  | TOTO | 貯湯式    | REKB35A2        |
| 静寂エリア | 1階男子便所1             | L-WHE-4  | INAX | 貯湯式    | EHPN-CA22EV1-TV |
| 静寂エリア | 1階女子便所1             | L-WHE-5  | INAX | 貯湯式    | EHPN-CA22EV1-TV |
| 静寂エリア | 1階バリアフリー便所1(手洗い用)   | L-WHE-6  | INAX | 貯湯式    | EHPN-CA4S1      |
| 静寂エリア | 1階子供用便所             | L-WHE-7  | INAX | 貯湯式    | EHPN-CA4S1      |
| 静寂エリア | 1階事務作業スペース          | L-WHE-8  | INAX | 貯湯式    | EHPN-CA4S1      |
| 静寂エリア | 1階喫茶室               | L-WHE-9  | INAX | 貯湯式    | EHPN-CA4S1      |
| 静寂エリア | 1階子供用便所             | L-WHE-10 | INAX | 貯湯式    | EHPN-CA4S1      |
| 静寂エリア | 1階バリアフリートイレ1(オスメイト) | L-WHE-11 | INAX | 貯湯式    | EHPN-F6V1       |
| 交流エリア | 1階湯沸室2              | E-WHE-1  | TOTO | 貯湯式    | REK35D2D        |
| 交流エリア | 1階女子便所2             | E-WHE-2  | TOTO | 貯湯式    | REW25C2BN       |
| 交流エリア | 1階男子便所2             | E-WHE-3  | TOTO | 貯湯式    | REW25C2BN       |
| 交流エリア | 1階女子便所2             | E-WHE-4  | TOTO | 貯湯式    | REW12B2BN       |
| 交流エリア | 1階男子便所2             | E-WHE-5  | TOTO | 貯湯式    | REW12B2BN       |
| 交流エリア | 1階バリアフリートイレ(手洗い用)   | E-WHE-6  | INAX | 貯湯式    | EHPN-CA4S1      |
| 交流エリア | 1階工房1               | E-WHE-7  | INAX | 貯湯式    | EHPN-CA4S1      |
| 交流エリア | 1階工房2               | E-WHE-8  | INAX | 貯湯式    | EHPN-CA4S1      |
| 交流エリア | 1階バリアフリートイレ1(オスメイト) | E-WHE-9  | INAX | 貯湯式    | EHPN-F6V1       |

## 雨水利用設備(各槽)

| 場所    | 設置個所等     | 機器番号  | メーカー | 仕様(型式) |  |
|-------|-----------|-------|------|--------|--|
| 交流エリア | 1階学習室床下   | 雨水流入槽 | -    | -      |  |
| 交流エリア | 1階学習室床下   | 雨水沈砂槽 | -    | -      |  |
| 交流エリア | 1階学習室床下   | 雨水貯留槽 | -    | -      |  |
| 交流エリア | 1階衛生機械室床下 | 雑用水槽  | -    | -      |  |

## 雨水利用設備(雑用水用加圧送水ポンプ)

| 場所    | 設置個所等   | 機器番号   | メーカー  | 仕様(型式)         |  |
|-------|---------|--------|-------|----------------|--|
| 交流エリア | 1階衛生機械室 | E-PU-1 | 荏原製作所 | 加圧送水ユニットインバータ式 |  |
| 交流エリア | 1階衛生機械室 | 制御機器   | 荏原製作所 | 65BNAMD 3.7A   |  |

## 雨水利用設備(雨水設備)

| 場所    | 設置個所等   | 機器番号                | メーカー     | 仕様(型式)         |       |
|-------|---------|---------------------|----------|----------------|-------|
| 交流エリア | 1階衛生機械室 | E-WF-1(雨水ろ過ポンプユニット) | サンエイ工業   | ユニット型          | FA-20 |
| 交流エリア | 1階衛生機械室 | E-WF-2(薬液注入装置)      | サンエイ工業   | ユニット型          | -     |
| 交流エリア | 1階衛生機械室 | 雨水貯蔵バルブコントローラ       | 小笠原計器製作所 | O-R602 RC-4021 |       |

## 消防設備

| 場所    | 設置個所等     | 機器番号             | メーカー    | 仕様(型式)         |  |
|-------|-----------|------------------|---------|----------------|--|
| 静寂エリア | 1階事務作業室   | 火災受信機盤           | ニッタン    | P型1級受信機(蓄積式)   |  |
| 交流エリア | 屋内消火栓ポンプ室 | 消火栓ポンプユニット       | 荏原製作所   | FSHFU511C      |  |
| 全体    | -         | 強化液消火器(12本)      | モリタ宮田工業 | LF3            |  |
| 全体    | -         | 粉末消火器(22本)       | モリタ宮田工業 | MEA10A         |  |
| 全体    | -         | 屋外消火栓ホース(2本×4ヶ所) | SAKURA  | 65A×20m 0.9Mpa |  |
| 静寂エリア | 2階空調機械室   | ガス漏れ検知器          | パナソニック  | SH16933        |  |
| 交流エリア | 工房1       | ガス漏れ検知器          | パナソニック  | SH16933        |  |
| 交流エリア | 工房2       | ガス漏れ検知器          | パナソニック  | SH16933        |  |